

جناب آقای مهندس.....

مدیریت محترم استان...

سلام علیکم؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره/ش تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۸ موضوع برآورد خسارت وارد شده به یک دستگاه منزل مسکونی واقع در نشانی: استان... - متعلق به خانم، به استحضار می‌رساند که اینجانب در معیت نماینده محترم آن اداره جناب آقای به موردنظر مراجعه نموده، که پس از بازدید و بررسی های لازم مشاهده گردید که ملک موردنظر شامل دو طبقه ساختمان با مصالح بنایی و سقف تیر و چوب می‌باشد، که ترک خوردگی عمقی در دیوار سمت کوچه - چهارچوب درب ورودی - راه پله طبقات - بدنه و جرز دیوارهای داخلی - موزاییک فرش همکف و کف طبقه اول - کف پنجره وجود دارد. در بررسی صورت گرفته مشخص گردید برخی از این ترک ها از قبل موجود بوده، ولی در اثر نشست فاضلاب به زیر دیوار و کف ساختمان دامنه و عمق آنها توسعه یافته، که آثار آن در هر دو طبقه پدیدار شده است. بنابراین در مجموع بررسی ها و با لحاظ نمودن کیفیت و عمر اعیانی موردنظر و با توجه به محدوده گسترش این ترک ها در هر دو طبقه که نیازمند مرمت و بازسازی می‌باشد، میزان خسارت وارد شده در حدود ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل چهار میلیون تومان برآورد و تعیین می‌گردد.